



KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RSUP Dr. KARIADI



Nama SOP : PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN EVAKUASI

Nomor SOP : HK.00.01/I.IV.1/172/2013

Tanggal Pembuatan : 15 Juli 2013

Tanggal Revisi : 14 Februari 2022 Revisi Ke - 04

Halaman : 1 / 5

Tanggal Efektif : 14 FEB 2022

Disahkan Oleh



**PENGERTIAN :**

Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menangani kejadian *code red* yang ada di lingkungan rumah sakit, mulai awal insiden hingga akhir proses evakuasi

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Pegawai mampu menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Pegawai mampu menggunakan Alat Pemadam Api Beroda (APAB)
3. Petugas satpam mampu mengoperasikan *Hydrant*
4. Petugas melakukan penanggulangan kebakaran
5. Petugas mampu melakukan evakuasi

**DASAR HUKUM :**

1. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/341/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Fasilitas dan Keselamatan di RSUP Dr. Kariadi
2. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/352/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Fasilitas dan Keselamatan di RSUP Dr. Kariadi
3. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/924/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Kebijakan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok RSUP Dr. Kariadi Semarang.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Nomor HK.00.01/I.IV.1/340/2013 Revisi ke-2 tanggal 23 Januari 2019 tentang Area Titik Kumpul
2. SOP Nomor HK.00.01/I.IV.1/388/2013 Revisi ke-2 tanggal 23 Januari 2019 tentang Sistem Evakuasi Pasien dan Keluarga Pasien saat Terjadi Bencana / Musibah Massal di dalam Rumah Sakit
3. SOP Nomor HK.00.01/I.IV.1/13/2012 Revisi ke-2 tanggal 2 April 2019 tentang Penertiban Kawasan Tanpa Rokok
4. SOP Nomor OT.02.02/I.IV.3/16/2016 Revisi ke-1 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Cara Pemakaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
5. SOP Nomor OT.02.02/I.IV.4.3/01/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Cara Pemakaian Alat Pemadam Api Beroda
6. SOP Nomor OT.02.02/I.IV.4.3/15/2016 Revisi ke-1 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Cara Pemakaian *Hydrant*

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Alat Pemadam Api Beroda (APAB)
3. *Hydrant*
4. *Brankart*
5. Alarm kebakaran
6. Alat medis
7. Dokumen penting
8. *Ambulance*
9. *Veltbed*
10. Form investigasi
11. Telepon ekstensi
12. *Emergency kit*

**PERINGATAN :**

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi tidak berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Pelaporan dilakukan dengan form laporan kejadian kebakaran ke Sub Komite K3RS

**UNIT TERKAIT :**

Semua Unit Kerja

**UNIT PENGOLAH :**

Sub Komite K3 RSUP Dr. Kariadi









NO	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan		
		Direksi	Petugas Melihat Api	Petugas Topi Merah	Petugas Topi Biru	Petugas Topi Kuning	Petugas Topi Putih	Satpam	Petugas IPS&S	Petugas IGD	Sub Komite K3	Kelengkapan	Waktu	Output			
20	Melakukan pendataan kesesuaian jumlah, identitas dan kesehatan korban, dokumen dan alat medis dari petugas topi biru, topi kuning dan topi putih												Daftar pasien dan petugas diruang yang terdampak	10 menit	Terdapat data terupdate		
22	Melakukan pemeriksaan investigasi penyebab kebakaran, melakukan taksiran kerusakan yang terjadi dan atau kerugian materil / inmateril yang ada serta merekomendasikan hasil investigasi sarana & Prasarana atas kerusakan akibat kebakaran, terkait keamanan, keselamatan, dan kelayakan gedung bersama tim teknis IPSS												Form investigasi kebakaran	1 jam	Terumuskan penyebab kebakaran dan rekomendasi		
23	Memutuskan tindak lanjut rekomendasi Tim K3 RS dan Tim Teknis IPSS.												Disposisi tindak lanjut	1 jam	Terlaksana rekomendasi		
24	Memandu penempatan kembali pasien, peralatan, dan dokumen penting apabila bangunan dinyatakan aman dan layak ditempati kembali												Brankart, Ambulance	2 jam	Pasien mendapat tempat yang aman		
25	Memindahkan pasien ke ruang perawatan sementara lainnya, apabila jajaran direksi memutuskan gedung dinyatakan tidak layak ditempati.												Brankart, Ambulance	2 jam	Pasien mendapat tempat yang aman		

Catatan Perubahan :

Menambahkan untuk menyebutkan Lokasi titik Api setelah berteriak "Code Red" sebanyak 3 kali.